

ふれあい温泉修理履歴（R4～R8）

作業日	修理件名	設置場所	不具合・故障状況	対応・修理内容
2022-12-16	BH-1ボイラー補給水電磁弁取替修繕	機械室	電磁弁不良により動作不可	電磁弁の取替
2023-03-24	亀の湯(寝湯)ろ過ポンプ修繕	機械室	軸受け部より漏水	メカニカルシール等の部品取替
2023-08-28	事務室系統空調機修繕	事務室	ルーバー不働	ルーバーモーター取替
2023-09-22	亀の湯(白湯)ジェットポンプ修繕	機械室	ポンプ軸受け部より漏水	メカニカルシール等取替
2023-09-22	亀の湯(寝湯)ろ過5方弁修繕	機械室	5方弁の軸より漏水	モータ部の取替
2024-01-19	FE-6浴場小機械室排気ファン修繕	小機械室	排気ファン異音	排気ファンの取替
2024-02-08	ろ過ポンプ消耗部品取替及び ジェットポンプ用球形フレキ取替修繕	機械室	ろ過ポンプ3台(営繕)、ジェットポンプ2台(漏水)	ろ過ポンプ(部品取替)、ジェットポンプ(フレキ取替)
2024-06-18	地下ビット系統排気ファン修繕	機械室	排気ファン異音	排気ファンの取替
2024-09-25	軟水器修繕	小機械室	軟水器の運転不良	部品取替
2025-02-18	ロビー系統空冷チラー修繕	屋外(室外機)	運転不良	基盤取替
2025-05-15	蒸気浴電動弁修繕	小機械室	動作不良	電動弁取替
2025-06-12	鶴の湯(ジャグジー)・亀の湯(ジェット) ポンプ修繕	機械室	メカニカルシール不良	メカニカルシール等取替
2025-09-11	ガス検知器修繕		検知器 測定数値ズレ	検知器 校正
2025-09-29	亀の湯かぶり湯補給電動弁取替修繕	小機械室	電動弁不良	電動弁取替
2025-12-11	源泉加圧給水ポンプ修繕	ポンプ小屋	流量エラー 逆止弁不良	逆止弁取替
2026-03-24	ポンプ等修繕工事	機械室・小機械室	鶴の湯かけ湯ミキシングバルブ不良 亀の湯白湯ジェットポンプ不良 かぶり湯電磁弁不良	ミキシングバルブ・電動弁取替 ポンプ取替
2026-06-11	亀の湯デジタル温度計取替修繕	浴室	表示不可	温度計取替
2026-06-11	せせらぎポンプ取替修繕	外部	ポンプ運転不働	ポンプ取替
2026-08-07	鶴の湯寝湯ジャグジーポンプ	機械室	ポンプ軸受け部より漏水	メカニカルシール等取替